

## Merkblatt: Ausführungen von Handauslöseeinrichtungen

Fachdienst 20  
 Brand- und Katastrophenschutz

Melder	Zweck, Beschriftung	Quelle
	<p>Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung zur Feuerwehr</p> <p>Beschriftung: Symbol „brennendes Haus“ + Feuerwehr          Farbe: Feuerrot (RAL 3000)</p>	<p>EN 54-11          (früher DIN 14655)</p>
	<p>Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung des Hausalarms</p> <p>Beschriftung: Hausalarm          Farbe: Azurblau (RAL 5009)</p>	<p>EN 54-11,          BHE-Richtlinie          „Hausalarmanlagen“          Stand 01/2012,          DIN VDE 0833 – 2</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für maschinelle und natürliche Rauch- und Wärmeabzüge</p> <p>Beschriftung: Rauchabzug          Farbe: Tieforange (RAL 2011)</p>	<p>VDS 2592 (natürl.)          Ausgabe: 2002-09</p> <p>VDS 2823 (masch.)          Ausgabe: 2004-03</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für Löschanlagen</p> <p>Beschriftung mit Auslösefunktion, z. B. CO<sub>2</sub>-Stop          Farbe: Zinkgelb (RAL 1018)</p>	<p>VDS 2093</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke, Abschaltung technischer Anlagen</p> <p>Beschriftung mit Auslösefunktion          Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)</p>	<p>ZVEI Merkblatt 82003:2013-08          „Überblick über Handsteuereinrichtungen in der Sicherheits- und Gefahrenmeldetechnik“</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für Rettungswegsicherung</p> <p>Beschriftung mit Auslösefunktion          Farbe: Signalgrün (RAL 6032)</p>	